

Untersuchungsbericht Trinkwasserversorgung Camanaboden

Herkunft: unbehandeltes Quellwasser

677283 Camonaboden	Soweit untersucht, ist die Probe einwandfrei.				
Trinkwasser im Verteilnetz	Probe vom: 02.12.2025, 08:30 h Flaschennummer: 2195/4175/6417 Probentemperatur: 4.7 °C Aussehen: klar Probenzustand bei Eingang: gekühlt Probenanlieferung: persönlich Nutzung: genutzt Witterung: letzter Regen vor 2 - 5 Tagen Meereshöhe: 1761 m ü. M.				
Mikrobiologische Untersuchungen	SOP	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Aerobe, mesophile Keime	190471	nn KBE/ml	max. 300 KBE/ml	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Enterokokken	11230	nn KBE/100 ml	nn KBE/100 ml	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Escherichia coli	72230	nn KBE/100 ml	nn KBE/100 ml	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Chemische Untersuchungen	SOP	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Gesamthärte	78	17.8 °FH	-	-	-
Nitrat	10274	<2 mg/l	max. 40 mg/l	TBDV Anh. 2	einwandfrei
Resthärte	20273	2.66 °FH	-	-	-
Säureverbrauch	20273	15.2 °FH	-	-	-
Untersuchungen betreffend Metalle	SOP	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Calcium	78	65.7 mg/l	-	-	-
Magnesium	78	3.51 mg/l	-	-	-

Kontaperson für weitere Auskünfte

Gemeinde Safiental
 Mario Solèr
 Talstrasse 6
 7107 Safien Platz
 E-Mail: wasserabwasser@safiental.ch
 Tel: 081 647 12 70