

## Untersuchungsbericht Trinkwasserversorgung Valendas

**Herkunft:** unbehandeltes Quellwasser

677526 Valendas Alte Bahnhofstrasse

**Soweit untersucht, ist die Probe einwandfrei.**

Trinkwasser im Verteilnetz

Probe vom: 03.12.2025, 10:00 h  
Flaschennummer: 6604/3514/4339  
Probentemperatur: 5.8 °C  
Aussehen: klar  
Probenzustand bei Eingang: gekühlt  
Probenanlieferung: persönlich  
Nutzung: genutzt  
Witterung: letzter Regen vor 2 - 5 Tagen  
Meereshöhe: 800 m ü. M.

Mikrobiologische Untersuchungen	SOP	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Aerobe, mesophile Keime	190471	<10 KBE/ml	max. 300 KBE/ml	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Enterokokken	11230	nn KBE/100 ml	nn KBE/100 ml	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Escherichia coli	72230	nn KBE/100 ml	nn KBE/100 ml	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Chemische Untersuchungen	SOP	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Gesamthärte	78	48.4 °FH	-	-	-
Nitrat	10274	2.8 mg/l	max. 40 mg/l	TBDV Anh. 2	einwandfrei
Resthärte	20273	17.2 °FH	-	-	-
Säureverbrauch	20273	31.2 °FH	-	-	-
Untersuchungen betreffend Metalle	SOP	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Calcium	78	123 mg/l	-	-	-
Magnesium	78	43.0 mg/l	-	-	-

### Kontaperson für weitere Auskünfte

Gemeinde Safiental  
Mario Solèr  
Talstrasse 6  
7107 Safien Platz  
E-Mail: [wasserabwasser@safiental.ch](mailto:wasserabwasser@safiental.ch)  
Tel: 081 647 12 70